

## 评价报告网上公开信息表

过控编号	皖安评 20230300276		
项目名称	中国石化销售股份有限公司安徽芜湖湾石路加油站改造项目安全设施竣工验收评价（AS2023005）		
项目简介	<p>为响应国家提出的提升本质安全、落实环境保护的号召，公司内部对设备的更新换代需求、提升加油站的服务能力和安全水平，芜湖市湾沚区商务局于2022年8月15日发布《关于中国石化销售股份有限公司安徽芜湖湾石路加油站综合改造公示》，湾石路加油站将原有的油罐、加油机等设备进行更新升级，站区改造前埋地油罐共4台(单层罐)，位于站区中部，为承重罐区：1台30m<sup>3</sup>95#汽油罐、1台30m<sup>3</sup>92#汽油罐、2台30m<sup>3</sup>柴油罐。总容积120m<sup>3</sup>，折合容积90m<sup>3</sup>。升级后：更换两座30m<sup>3</sup>双层汽油罐油罐，1座20m<sup>3</sup>双层汽油油罐，1座20m<sup>3</sup>双层柴油油罐，总容积100m<sup>3</sup>，折合容积90m<sup>3</sup>，改造后加油站等级不变，为三级站。</p>		
评价报告提交时间	2023.7.28		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	陶远	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	郭述	是	是
	李玉环	是	否
编制人	陶远	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭述	时间	2023.2.24、2023.3.7
主要任务	<p>对该项目进行实地勘察，收集评价有关资料，同时就该项目的有关内容与企业进行了充分交流；对现场整改情况进行复查。</p>		
三、其他内容			
2023年2月24日项目组成员进行现场勘查，2023年3月7日现场复查。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

中国石化销售股份有限公司安徽芜湖湾石路加油站改造项目安全设施竣工  
验收评价（AS2023005）

现场影像资料



东侧空地



南侧悦儿酒店



西侧公共厕所



北侧空地



加油站全景



加油站罐区



现场勘查