

## 评价报告网上公开信息表

过控编号	皖安评 20230300446		
项目名称	安徽华源医药集团股份有限公司内部共享加油站项目（阻隔防爆撬装式）安全设施竣工验收评价（AS2021012）		
项目简介	<p>安徽华源医药集团股份有限公司内部共享加油站项目（阻隔防爆撬装式）为新建项目（以下简称“华源撬装站”），位于安徽省阜阳市太和县沙河东路 168 号，用地面积 3098 m<sup>2</sup>。该站（以下简称“华源撬装站”）建成后仅供安徽华源医药集团股份有限公司内部使用，在公司内部用地划定单独区域建站。华源撬装站已于 2020 年 8 月 31 日取得阜阳市发展和改革委员会文件《阜阳市发展改革委项目备案表》（项目编码：2019-341200-52-03-028100）；该站建设用地于 2012 年 3 月 5 日取得《中华人民共和国国有土地使用证》（太国用（2012）第 0028 号）。</p> <p>华源撬装站设有阻隔防爆撬装式加油装置 2 台，分别为 25m<sup>3</sup> 汽油储罐 1 台（分为容积为 12.5m<sup>3</sup> 的两个隔仓储存 92#汽油、95#汽油），25m<sup>3</sup> 柴油储罐 1 台（分为容积为 12.5m<sup>3</sup> 的 A、B 两个隔仓储存 0#柴油），油罐总容积 50m<sup>3</sup>，折合油罐容积为 37.5m<sup>3</sup>（柴油容积折半计算），为三级加油站，每台撬装式加油装置设置 2 台双枪加油机，共计 4 台双枪加油机。</p>		
评价报告提交时间	2023 年 6 月 29 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	符宇航	是	否
	陈钟毓	是	是
	黄丽华	是	否
	杨正良	是	否
	陶远	是	是
	伍宇	是	是
编制人	陶远	是	是
审核人	操辉	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、伍宇	时间	2023.3.30、2023.5.5
主要任务	现场收集了项目基本信息，对项目周边情况进行了实地检查，采集了现场影像资料。通过对项目周边环境及项目场地进行勘察，提出安全对策措施与建议，对该项目是否符合国家法律规范等进行了判定。		
三、其他内容			
2023 年 6 月 10 号，安徽华源中际能源有限责任公司在阜阳市召开了本项目专家评审会，评审内容为“同意通过审查”。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			



西侧安徽华源医药集团股份有限公司多层办公楼



南侧安徽华源医药集团股份有限公司仓库（丙类）



北侧护坡↙



东侧安徽华源医药集团股份有限公司内部道路





评价人员及项目负责人在现场勘察