

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20241200175		
项目名称	安庆盛唐实业有限公司经开区白水湖加油站建设项目安全技术意见书（项目编号：AY2024053）		
项目简介	为满足日益增长的车辆加油需求，促进区域协调发展，安庆盛唐实业有限公司拟投资建设安庆盛唐实业有限公司经开区白水湖加油站建设项目(以下简称"本项目")。本项目选址于安庆市圆梦新区泉潭路与荔塘湖路交叉口东南角地块，拟设 2 台 50m³ 柴油储罐(埋地双层罐),2 台 50m³ 汽油储罐(埋地双层罐);拟设 4 台四枪潜油泵式加油机、5 个双枪充电桩、14 个停车位（其中 10 个为充电车位）、一台箱式变压器；拟建一座总建筑面积 535.14m² 的二层钢筋混凝土框架结构站房；罩棚投影面积为 812m²；拟敷设相关工艺管线及完善配套工程建设。本项目拟建储油罐总容积 200m³ .折合储罐容积 150m³ ,为二级加油站。		
评价报告提交时间	2024.12.31		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	王雪	是	是
项目组成员	孟颖	是	是
	胡国鸿	是	是
	袁汉平	是	否
	黄丽华	是	否
	王雪	是	是
	谢丹	是	是
	李玉环	是	否
编制人	王雪	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	王雪、谢丹	时间	2024.10.17
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
2024 年 12 月 17 日，安庆市应急管理局在安庆市政务中心主持召开了安庆盛唐实业有限公司经开区白水湖加油站建设项目安全技术意见书评审会，结果通过。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

AY2024053 安庆盛唐实业有限公司

经开区白水湖加油站建设项目安全技术意见书项目影像资料

周边环境：

项目北侧站南路



项目东侧公交站



项目南侧小路及民居



项目西侧空地



评价人员现场勘察照片：

